

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.11-a GESTOOKTE WATERKETEL
0. GASGESTOOKTE WATERKETEL
- Fabriek: Itho Daalderop.
HR cv-ketel Base Cube Duo.
Type BC Duo 24/35 (16L).
Nominale vermogen (kW):
- 20,7 (cv bij 80/60 gr. C).
- 22,0 (cv bij 50/30 gr. C).
Nominale belasting (kW):
- van 6,0 - 21,6 (cv onderwaarde).
- van 6,0 - 32,0 (tapwater onderwaarde).
Rendement (%):
- 107,7 (cv, HR107).
- 97,9 (tapwater).
Afmetingen (mm): 920 x 400 x 370 (h x b x d).
Massa (kg): 40.
Aansluitingen:
- cv aansluitingen aanvoer (mm): 2 x 22.
- cv aansluiting retour (mm): 22.
- tapwater aansluitingen warm/koud (mm): 15.
- gas aansluiting (mm): 15.
- luchttoevoer (mm): 80.
- rookgasafvoer (mm): 80.
Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening:
- gesloten.
Water:
- temperatuur (°C): 62,5 (tapwater) van 30 tot 90 (cv).
Brander:
- brandstof: aardgas of propaan.
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00): IPX4D (IPXoB²).
Toebehoren:
- Itho Daalderop klokthermostaat comfortcontrol type CC5000 (wit) of CC5000ANTRACIET (zwart).
- Aan/uit kamerthermostaat 2e zone (type nader te bepalen).
- Itho Daalderop digitale buitenvoeler.
- Itho Daalderop NZ-set.
HR-Gasketel met Gaskeur HR 107, HRww, CW5, SV en NZ.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT
- Montagewijze:
- montage/opstelling tegen een wand met een massa van 200 kg/m² of tegen een starre constructie.
- .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
- In de technische ruimte.
- 60.83 REGELAPPARATUUR
- 60.83.11-a THERMOSTAAT
0. RUIMTEKLOK THERMOSTAAT
- Fabriek: Itho Daalderop.
Type CC5000.
Schakelprogramma:
- wekklok, 3 schakelprogramma's per dag.
- vakantie klok, 1 vakantieprogramma.
Gangreserve (uren): 24.
Tijdstelling: 24h klok.
Temperatuurstelling: dag, nacht of verhoogde temperatuur.
Instelbereik (gr. C):
- dag, 10 tot 21.
- verhoogd, 20 tot 30.
- nacht, 5 tot 20.
Aansluitspanning (V): via bus, max. 18 VDC.

Regelwaarde: instelbaar.

Regelwijze: OpenTherm.

Instelbaarheid: instellingen onder 3 niveau's.

Voorzieningen:

- aanwijzing: twee draaiknoppen.

Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 40.

Afmetingen (mm): 106 x 98 x 31 (b x h x d).

Kleur: CC5000 (wit) of CC5000ANTRACIET (zwart).

3. MONTAGE KLOK THERMOSTAAT

Montage op een tussenmuur op ca. 1,5 meter hoogte, er dient luchtcirculatie langs de afstandsbediening aanwezig te zijn.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE

In de woonkamer.